

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
 ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю
 (наименование территориального органа МЧС России)
 г. Пермь улица Екатерининская 53а тел 8-(3422) 104-423 факс 212-42-52 gu@ugps.perm.ru
 (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный
 адрес)

Отделение надзорной деятельности по Гремячинскому МР
 (наименование органа государственного пожарного надзора)
Пермский край г. Гремячинск ул. Серова, 26 тел. 8(34250) 2-11-06 ondgrem@mail.ru
 (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 18/1/1

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя
 общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов»**
 (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
 индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжение органа государственного контроля (надзора), о
 проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 21 мая
 2015г. № 18 подписанного заместителем начальника отдела - начальником отделения
 надзорной деятельности по Гремячинскому МР 19 ОНД, капитаном внутренней службы
 Араслановой Н.И.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
 26.05.2015г. с 10 часов 00 минут по 11 часов 30 минут проведена внеплановая проверка
 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
 общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов»,
 инспектором ОНД по Гремячинскому МР, майором внутренней службы Терентьевым В.В.
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
 пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
 совместно с директором МБОУ СОШ № 20 Аликиной Г.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
 пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных
 требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не обеспечено исправное состояние системы пожарной сигнализации - отсутствует передача сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны	часть 7 статьи 83 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Гремячинского муниципального района по пожарному надзору

Терентьев Виктор Васильевич


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

« 26 » мая 2015г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

« 26 » мая 2015 г.

Аликина Галина Валентиновна

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору